

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.02609

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013343

Общество с ограниченной ответственностью «Базальтовые Огнезащитные Системы», (ООО «БОС»)
 Адрес: 420037, РОССИЯ, город Казань, улица Челюскина, дом 33/56-97.
 ОГРН: 1121690038040. Телефон: +78435247381, e-mail: info@bos-pro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Базальтовые Огнезащитные Системы», (ООО «БОС»)
 Адрес: 420088, РОССИЯ, город Казань, улица Халитова, дом 8.
 ОГРН: 1121690038040. Телефон: +78435247381, e-mail: info@bos-pro.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Цилиндры, полуцилиндры, сегменты и фасонные изделия из базальтового волокна, теплоизоляционные, в обкладке из алюминиевой фольги толщиной от 6 до 200 мк, плотностью от 80 до 200 кг/м³, толщиной до 200 мм, марки «Bos Pipe», выпускаемые по ТУ 5769-007-09740968-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 23.99.19.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ, от 03.07.2016 года N 301-ФЗ.). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0012701).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-118/05-2017 от 12.05.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.05.00578 от 06.10.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.05.2017 по 14.05.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

К.Х. Рахматуллин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ68.В.02609

(обязательная сертификация)

№ 0012701

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ для цилиндров, полуцилиндров, сегментов и фасонных изделий из базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками.
ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, для цилиндров, полуцилиндров, сегментов и фасонных изделий из базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками в обкладке из алюминиевой фольги.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signatures)
подпись
подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

К.Х. Рахматуллин

инициалы, фамилия